

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ61.В.00138
(номер сертификата соответствия)

ТР 0654140
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СоюзБалтКомплект". Адрес: 196644, г. Санкт-Петербург, поселок Саперный, территория предприятия "Балтика", д. б/н, лит. ЮА. ОГРН: 1027807972390. Телефон +7(812)3246699, факс +7(812)3269833. Адрес электронной почты: office@pgsouz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СоюзБалтКомплект". Адрес: 196644, г. Санкт-Петербург, поселок Саперный, территория предприятия "Балтика", д. б/н, лит. ЮА. ОГРН: 1027807972390. Телефон +7(812)3246699, факс +7(812)3269833. Адрес электронной почты: office@pgsouz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест". 301367, Тульская обл., г. Алексин, ул. Болотова, д. 18, тел. +7(48753)696-57, факс +7(48753)696-57. ОГРН: 1057748141241. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ61 выдан 16.05.2011 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели декоративные Гипласт-"N" влагостойкие трудногорючие, на основе гипсоволокна или стекломгнезита, толщиной от 6 мм до 14 мм, выпускаемые по СТО 50012764-006-2012 с изм. № 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 0182-С/ТР от 09.11.2015 г., № 0183-С/ТР от 09.11.2015 г. ИЛ НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест" № ТРПБ.RU.ИН59 от 16.05.2011 г. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) СТО 50012764-006-2012 с изм. № 2; Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00659 от 11.12.2014 г. по 11.12.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2015 по 08.11.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


P.E. Марков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


V.P. Тютереv